



**CONSORZIO D'AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE
CATANIA ACQUE**

**ATO 2
CATANIA**

**MESSA IN FUNZIONE E ADEGUAMENTO
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE
DI PALAGONIA**

Allegato:

Oggetto:

Scala:

**DOCUMENTO PRELIMINARE
ALLA PROGETTAZIONE**

Data:

AGOSTO 2012

**IL DIRETTORE GENERALE
ATO 2 CATANIA**

F.to Dott. Ing. Laura Ciravolo



DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE
(art. 15 - D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.)

Rif. Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.35 del 31 agosto 2012

Il presente DPP è stato redatto a supporto di una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento di servizi professionali per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di **“MESSA IN FUNZIONE E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI PALAGONIA”** per la quale è stato redatto uno studio di fattibilità allegato al presente DPP.

L'intervento in oggetto, così come previsto nello studio di fattibilità deve essere mirato alla messa in funzione e adeguamento ai sensi del D.lgs. 152/2006 dell'impianto di depurazione del Comune di Palagonia al fine della risoluzione della procedura d'infrazione comunitaria 2004/2034.

Vista la differenza tra gli importi necessari al perseguimento delle finalità di cui al suddetto studio di fattibilità e gli importi attualmente disponibili, nelle more dell'ottenimento delle somme necessarie alla realizzazione di tutte le opere previste all'interno delle indicazioni del suddetto elaborato, la progettazione dovrà essere mirata alla realizzazione di uno stralcio funzionale che nello specifico preveda le opere necessarie al completamento della seconda linea di depurazione, mantenendo la disinfezione mediante clorazione, in modo da garantire comunque un effluente in uscita in linea con i parametri previsti per lo scarico all'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006.

La progettazione e realizzazione della restante parte delle opere, che riguardano essenzialmente la realizzazione delle sezioni di filtrazione e di disinfezione tramite UV, saranno subordinate alla disponibilità della copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori.

Il R.UP.
(Dott. Ing. Laura Ciravolo)